

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "го-
род Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург"
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Свердловской области
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 822/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИ-
ЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" (ГАПОУ СО "ЕТХМ")
(ИНН 6664001203, ОГРН 1026605773171)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Полетаевой Надежды Валерьевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля о проведении проверки от «15» декабря 2020 года, № 822, ст. 6.1 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

17.12.2020 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

22.12.2020 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому
району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области Лыжиным Константином Александровичем

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) провер-
ку

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИ-
ЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" (ГАПОУ СО "ЕТХМ"), 620010, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Самаркандская, 41

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директор МО "г. Екатеринбург" ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норматив- ного документа по пожар- ной безопасности, требова- ния которого (ых) наруше- ны	Срок уstra- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка ¹ (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено исправное состояние систем пожарной сигнализации (9 этаж студенческое крыло).	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче- ском регулировании» ст.46;	02.06.2021	

		ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, 83, 91, 103; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 п. 61;.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» декабря 2020 г.



Предписание для исполнения получил:



«22» декабря 2020 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

директор Константинов НВ
(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99